

質 疑 回 答 書

令和7年4月24日

山武郡市広域行政組合
養護老人ホーム坂田苑

件 名： プロパンガス購入

上記について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

No.	書類・ページ	質 疑 事 項	回 答
1		現在のプロパンガスの供給に要する容器の本数は何kg容器が合計何本か。	50kg容器が10本です。
2		ガスメータ及び調整器の所有者はだれか。	当組合です。
3		供給事業者が変更となった場合、令和7年5月31日に必要本数のプロパンガス容器だけを納入すればよいか。	新旧プロパンガス供給業者間で協議の上、継続的なガス使用に支障が生じることのないよう、遅滞なく供給設備体制を整えてください。

4		ガスメータのメーカー名及び型式	メーカー 矢崎エナジーシステム株式会社 型 式 EB型業務用ガスメータ EBY16
5		ガス使用器具はなにか。	厨房機器、給湯器及び衣類乾燥機です。

※この質疑回答書に対する疑義については、受け付けません。