

質 疑 回 答 書

令和8年5月27日

山武郡市広域行政組合 企画財政課契約管財係

件 名：山武郡市振興センター電話交換機一式借上げ及び保守委託

上記の業務について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

No.	質問事項	質 疑 内 容	回 答
1	仕様書 6 調達機器 名称及び数量	多機能電話機の数量内に、停電用多機能電話機1台とあるが、アナログ停電用多機能電話機の認識で間違いはないか。	アナログ停電用多機能電話機となります。
2	仕様書 7 調達機器 の規格等(1)	電話交換機（主装置）の仕様に、「電話機台数32（既存設置電話機含む）」とありますが、既存設置電話機の一般電話器及び多機能電話機の各台数内訳を教示いただきたい。 既存設置電話機に多機能電話機が含まれている場合、他メーカーの多機能電話機は互換性が無いため、受注者負担にて全てを更新することとしてよろしいか。	仕様書に記載の21台を除く既存設置電話機11台は、全て一般電話機となります。
3	仕様書 7 調達機器 の規格等(1)	多機能電話機の仕様に、「留守番自動音声ガイダンス機能」、「通話録音機能」とあるが、多機能電話機ではなく、電話交換機本体の機能として仕様を満たしていれば問題はないか。	問題ありません。

4	仕様書 7 調達機器 の規格等(2)	【参考機種】に記載のある型番について、既に販売終了している場合は後継機種での見積りとしてよろしいか。	【参考機種】はあくまでも参考であるので、同等の機能を有する機種であれば問題ありません。
5	仕様書 9 納入条件 (2)オ	「新交換機の設置に伴う既存電話交換設備等の撤去（構内指定場所へ移動）を行うこと。なお、その後の処分については、組合において手配し、その費用を負担する。」とありますが、産業廃棄費用は、発注者の負担という認識で間違いないか。	仕様書6 調達機器名称及び数量に記載の機器についてはリース物件であるため、組合において現在の賃貸人に返却いたします。
6	その他	本作業場所について、石綿調査は実施しているか。実施している場合は結果を教示されたい。 また、調査未実施の場合、調査及び除去、対策は本調達の別途見積となる認識でよろしいか。	振興センター建物全体の石綿調査及び封じ込め工事は、平成20年3月に実施済みです。